

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия

г. Абакан, проспект Ленина, 67, а/я 704, тел. 295-556, 295-542, E-mail mchs19@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Аскизского района

с. Аскиз, ул. Красных Партизан, 51, тел. 9-28-24, E-mail ogpn1@mail.ru

Предписание № 160 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

Усть-Чульская средняя общеобразовательная школа им. М.Е. Кильчицакова

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Аскизского района по пожарному надзору

№ 160 от « 25 » 08 20 14 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 02 » сентября 20 14 г. по

16 ч. 00 мин. « 10 » сентября 20 14 г. проведена проверка

Старшим инспектором территориального отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

по Республике Хакасия (государственным инспектором Аскизского района по пожарному надзору) –

проводившего(их) мероприятие по надзору,

старшим лейтенантом внутренней службы Чистобаевым Марком Александровичем

в отношении: МБОУ Усть-Чульская СОШ

по адресу: с. Усть-Чуль, ул. Школьная, 13; с. Усть-Чуль, ул. Тейская, 43; аал Верхняя Тей, ул. Бирикчульская, 17; аал Отты, ул. Советская, 51; аал Политов, ул. Карла Маркса, б/н

совместно с: И.о. директора Мамышева Нина Самуиловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
с. Усть-Чуль, ул. Тейская, 43				
1	Привести огнетушитель № 4 расположенный в здании интерната в исправное состояние	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390); ст. 6 ч.1 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.03.2015	
2	Привести огнетушитель № 5 расположенный в здании интерната в исправное состояние	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390); ст. 6 ч.1 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.03.2015	

3	Привести автоматическую пожарную сигнализацию исправное состояние шлейф № 6	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) ст. 6 ч.1 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.03.2015	
<i>аал Верхняя Тея, ул. Бирикчүльская, 17</i>				
4	Привести огнетушитель расположенный возле главного входа начальной школы в исправное состояние	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390); ст. 6 ч.1 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.03.2015	
<i>с. Усть-Чуль, ул. Школьная, 13</i>				
5	Организовать проведение 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы около главного входа в школу с составлением протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) ст. 6 ч.1 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.03.2015	
6	Организовать проведение 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с левого торца школы с составлением протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) ст. 6 ч.1 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.03.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Аскизского района по  
пожарному надзору Чистобаев М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 10 » 09 20 14 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*

(подпись)

*И.о.директор, МБОУ ЧШ Гурьевской СОШ  
Мамыршиев Ж.С.*

(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » 09 20 14 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РК 8 (3902) 299-233